



Stadtwerke Jena GmbH – Postfach 10 06 64 – 07706 Jena

An die Bieter des Vergabeverfahrens

Ansprechpartner	Stadtwerke Jena GmbH
Telefon	Rudolstädter Straße 39
Fax	07745 Jena
E-Mail	<a href="http://www.stadtwerke-jena.de">www.stadtwerke-jena.de</a>
Ihr Zeichen	
Unser Zeichen	Anfrage über Futura SRM
Datum	25.07.2024

#### **4. Bieterfrage zum Vergabeverfahren VOB/E/42/24 – Neubau Hochbehälter Großlöbichau - Los 01: Bau, Ausrüstung, erdverlegte Leitungen, Außenanlagen**

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgende Bieterfrage erreichte uns am 23.07.2024 mit folgendem Anliegen:

Frage:

In den Pos.03.01.0120 und 03.03.0170 Flexibler Schlauch, DN 80, wird als Leitfabrikat AQUAPAL von Continental ausgeschrieben. Bei zwei nachgefragten Händlern wurde uns bestätigt, dass dieses Fabrikat wegen nicht bestandener Prüfungen am Markt nicht mehr gehandelt wird. Ein Ausweichfabrikat in DN 80 ist nicht bekannt.

Welches Fabrikat und Typ sollen wir anbieten?

Antwort:

[Ein KTW-zugelassener Flachschauch kann zum Einsatz kommen.](#)

[Vorgeschlagenes Fabrikat: Trinkwasserflachschauch Aqua PU mit Storz Armaturen \(oder vergleichbar\)](#)

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, dann nehmen wir diese gern über die Vergabeplattform entgegen und bemühen uns sie schnellstmöglich zu beantworten.

Freundliche Grüße

**Stadtwerke Jena GmbH**  
Vergabestelle